

广州市越秀区排水单位环境信息公开承诺书



17391010002 053029720020105

表 2-1 上年污水及污染物排放信息

排放口 数量 (个)	1	污水 排放量 (万吨)	13.3	其 中	直接排入 海量 (万吨)	0	直接排入 江河湖库量 (万吨)	0	排入城市 管网量 (万吨)	13.3	其他 去向量 (万吨)	0
污染物名称		污染物排放标准 (毫克/升)		平均排放浓度 (毫克/升)		核定排放量						
						合计		达标排放量		超标排放量		
化学需氧量		500		13.4		1.78		1.78		0		

表 2-2 上年废气及污染物排放信息

排放口数量 (个)	1	其中工艺废气排放口数量 (个)	0	其中燃烧废气 排放口数量(个)	1
废气排放量 (万标立方米)	835289.88	其中工艺废气排放量 (万标立方米)	0	其中燃烧废气排放量 (万标立方米)	835289.88
污染物名称	污染物排放标准 (毫克/立方米)	平均排放浓度 (毫克/立方米)	核定排放量(吨)		
			合计	达标排放量	超标排放量
二氧化硫	50	13.1	114.4	114.4	0
氮氧化物	100	35.6	303.8	303.8	0
烟尘	20	5.3	45.4	45.4	0

表 2-3 上年固废污染物处置信息

单位：吨

固废污染物名称	产生量	本单位内处置		外单位处置		贮存量	累计 贮存量	是否 办理转移联单
		处置量	处置方式	处置量	处置方式			
粉煤灰	139756.78	0	-	139756.78	综合利用	0	0	否
锅炉渣	27859.32	0	-	27859.32	综合利用	0	0	否
脱硫石膏	40912.86	0	-	40912.86	综合利用	0	0	否
脱硫废水处理污泥	1234.38	0	-	1234.38	综合利用	0	0	属于一般固体废物，无益办理

盐酸硫酸 500ml 玻璃瓶	200 个	0	-	200 个	综合利用	0	0	是
含油墨废墨盒	0.20	0	-	0.20	焚烧	0	0	是

表 2-4 核技术利用项目信息

项目名称	活动种类	项目类型	备注
无			

备注：1. 活动种类：生产/销售/使用；

2. 项目类型：射线装置/密封放射源/开放性放射性工作场所。

表 3 防治污染设施建设和运行情况

防治污染设施名称	投入使用日期	污染类别	处理工艺	平均日处理能力
脱硫系统	2010 年 3 月	废气	石灰石-石膏湿法脱硫	1585703
脱硝系统	2010 年 6 月	废气	LNB+SCR	1585703

表 4 建设项目环境影响评价情况

建设项目名称	主要建设内容	环评审批部门	环评批复文号	环评批复时间	竣工环保验收审批部门	竣工环保验收审批文号	竣工环保验收审批时间
广州恒运集团公司 恒运热电（C） 680T/H 锅炉改造及 脱硫工程项目	680 吨/时锅炉（#6 锅 炉）改造工程及配套 脱硫工程	广州市环保 局	穗环管影 （2002）010 号	2002 年 1 月 11 日	广州市环保局	穗环管验 （2005）13 号	2005 年 1 月 28 日
广州恒运集团公司 “以大代小”（1× 100MW）热电技改工 程	新建一台 210MW 燃煤 发电供热机组（#7 机 组），配套脱硫工程	广州市环保 局	穗环管影 （2000）387 号	2000 年 10 月 15 日	广州市环保局	穗环管验 （2003）066 号	2003 年 3 月 10 日
广州恒运热电（C） 有限责任公司脱硫 环保技改工程	#6、7 机组脱硫系统 改为两炉一塔石灰石 石膏湿法脱硫	广州市环保 局	穗环管影 （2008）259 号	2008 年 9 月 4 日	广州市环保局	穗环管验 （2010）70 号	2010 年 7 月 16 日
广州恒运热电（C） 有限责任公司烟 气脱硝技改工程	#6、7 机组烟气脱硝 工程	广州市环保 局	穗环管影 （2010）32 号	2010 年 5 月 18 日	广州市环保局	穗环管验 （2011）3 号	2011 年 1 月 5 日

广州恒运企业集团 股份有限公司烟气 脱硫、脱硝和除尘升 级改造工程	#6、7 机组烟气脱硫、 脱硝和除尘改造	广州市开发 区环保局	穗开环影字 (2015) 65 号	2015 年 3 月 26 日	广州市开发区 环保局	穗环开验字 (2015) 78 号	2015 年 6 月 24 日
--	-------------------------	---------------	----------------------	--------------------	---------------	----------------------	--------------------

表 5 排污许可情况

企业名称	排污许可证编号	有效期限	排污口名称	排放主要污染物及排放浓度限值							
				浓度单位：毫克/升（水污染物）、毫克/立方米（大气污染物），特别注明的除外							
广州恒运企业 集团股份有限 公司	9144010123121541 _2L001P	2017 年 7 月 1 日至 _2020 年 6 月 30 日	西口	水污染物	化学 需氧量	氨氮					
				排放限值	500						
				大气污染物	二氧化硫	氮氧化物	烟尘				

	突发环境事件发生及处置情况	落实整改要求情况
演练完毕 题有相应 京和省市 2017年 应急预案 跟应急预案 《广州恒 规划》 公司 18 方案全部 司重点组 》、《氨 厂区供热 2017年 了《2017	目前为止我 司未发生突 发环境事件。	2017 年通过氨泄漏突发事故专项应急预案演练和安全生产大检查共发现安全生产隐患 132 项,截止到目前已全部完成整改,整改完成率 100%。

		年氨泄漏应急处置演练》,通过演练,进一步检验了《广州恒运集团公司氨泄漏突发事故专项应急预案》的合理性和实际可操作性,查找该应急预案中可能存在的薄弱环节或存在的问题,为应急预案的修编工作积累宝贵经验,不断提升我司环境应急管理能力、相互协同作战能力和突发环境事件应对处置能力。		
--	--	--	--	--

注:如不够填写,可另加附页。